



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Главное управление МЧС России
по Ярославской области)**

ул. Кирова, 5/23, г. Ярославль 150000
Телефон 30-04-41, 32-96-24 Факс 79-09-89, 30-57-95
Телетайп 217149 «Трековый»
E-mail: ecc01@mail.adm.yar.ru

16.01.2017 № 286 -2-1-20

На № 45 от 19.12.2016 .

Директору
ООО «Альянс-Монтаж»

В.В. Конциковскому

пр-зд. Ушакова, д.24, г. Ярославль,
150057

На Ваше обращение сообщая, что Правила противопожарного режима в РФ, утверждённые постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 не регламентируют порядок и сроки технического обслуживания систем автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - АПС и СОУЭ).

Техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ осуществляется в рамках договорных правоотношений, в соответствии с технической документацией на оборудование и гражданским законодательством.

Врио заместителя начальника ГУ -
начальника УНД и ПР

А.В. Кучер